

**UKDGZ**



Grad Zagreb **UDRUGA KONCESIONARA DIMNJAČARA  
GRADA ZAGREBA**

**ZAGREB, Barčev trg 15**

**Tel, 01 660-4143, Fax 01 662-2758**

**email : udrugakoncesionaradimnjacara. @gradazagreba.hr**

**Klasa: 556-13-8101-10-2**

**Ur,Br: 552-18-10**

**Zagreb 30.11.2010**

**PREDMET :**

**OBRAZOŽENJE I OPIS DIMNJAČARSKIH USLUGA-RADOVA KOJE DIMNJAČARI  
SUKLADNO OPĆIM UVJETIMA, PRAVILNIKU STRUKE, ODLUCI I ZAKONU ZAŠTITE  
OD POŽARA (Br, 92/10.ČL38) DUŽNI SU OBAVLJATI DIMNJAČARSKE POSLOVE**

**P R A V I L N I K**

**O ODRŽAVANJU, ČIŠĆENJU, PREGLEDIMA, MJERENJIMA**

**I KONTROLI DIMOVODNIH OBIJEKATA LOŽIŠTA I**

**POSTROJENJA ZA GRIJANJE**

**Pojašnjenje :svim korisnicima dimnjačarskih usluga**

**Ovim putem Vas obaviještavamo da je područni dimnjačar koncesionar jedini ovlašten dimnjačar obavljati sve dimnjačarske poslove vršiti čišćenja, kontrolu ložišta dimovodnih objekata, te vršiti termotehničko mjerjenje i analizu dimnih plinova, a pristup do mjesta za čišćenje i kontrolu uvjek mora biti dostupan i slobodan.**

**Vlasnici i korisnici dimovodnih objekata i prostorija dužni su područnom dimnjačaru i osobama zaposlenima kod njega u svrhu čišćenja i kontrole uređaja koji podliježu obveznom čišćenju i kontroli dopustiti pristup objektima i prostorijama.**

**Ista obveza postoji ako su službenici nadležnog upravnog tijela dužni kontrolirati djelatnost ovlaštenoga područnog dimnjača ili na temelju ovršnog upravnog akta prisilno provesti**

*uskraćeno čišćenje ili provjeru.*

*Temeljno pravo nepovredivosti stana (članak 16. Ustava RH) utoliko se ograničava.*

*Vlasnik ili korisnik ložišno dimovodnih uređaja ne smije ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i kontrolu ložišno dimovodnih uređaja,niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova,kao ni termotehničkog mjenje,a sve sukladno odluci o dimnjačarskim uslugama.*

*Člankom 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95)stavak 12 dimnjačarstvo je komunalna djelatnost i člankom 1.stavk 3. navedenog zakona dimnjačarstvo se obavlja na način održivog razvoja .*

*Promjena zakona moguće je samo tamo gdje je on i donesen,a to je Hrvatski državni Sabor.*

*Kontrola lošišta za izgaranje krutih,tekućih i plinovitih goriva ovlašteni dimnjačar-koncesionar provodi u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom rada ložišta,a prema pravilima struke za ložište snage preko 50 kw vrši se svakih 13 tjedana.*

*Razno razne tvrtke nemaju pravo postupanja po Zakonu o komunalnom gospodarstvu i navedenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95) predviđene su visoke novčane kazne od 50.000 kn do 200,000 kn člankom 28.stavak 3 ako isporučitelj komunalne luge ne ispunjava uvjete za obavljanje komunalne djelatnosti prema odredbama Zakona (članak 4. i 4a.)*

*Ovlašteni dimnjačar-koncesionar jedini ima pravo na svom dimnjačarskom području obavljati sve dimnjačarske poslove,a tako i jedini snosi odgovornost.*

*Ovlašteni dimnjačar-koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova prema Odluci o dimnjačarskoj službi Grada,a naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik ložišno dimovodnih uređaja.*

*Skrećamo pažnju da je svakom rečenom Odlukom predviđeno pokretanje prekršajnih postupaka,a predviđene su i visoke novčane kazne za prekršitelje.*

*Vjerujemo da će svi vlasnici odnosno korisnici ložišno dimovodnih uređaja,svjesni važnosti dimnjačarske službe za vlastitu sigurnost,doprinjeti svojim stavom i ponašanjem u uspješnom provođenju iste,u protivnom ovlašteni dimnjačar-koncesionar biti će prisiljen prijeviti ovlaštenim protupožarnim i vatrogasnim inspekcijama za daljnji postupak.*

*-Kontrola ili čišćenje ložišnih uređaja i dimovodnih objekata,priklučnih cijevi,sabirača čađa i drugih dijelova dimnjaka(usopnskih i horizontalnih kanala )je poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara ,eksplozije,trovanja i zagodenja zraka,te utvrđivanje neispravnosti dimovodnog objekta i uređaja za loženje i za sigurnu uporabu ložišta i dimnjaka,ovlašteni područni dimnjačar prilikom kontrole utvrđuje i neispravnost dimnjaka i nekompatibilnost priključenih ložišta(i eventualno njegove neispravnosti.)*

*-U slučaju da postoji sumnja na ispravnost dimnjaka i njegovu nepropusnost ovlašteni će dimnjačar provesti kontrolu sa specijalnom kamerom za dimnjačarske poslove.*

*-Kontrola unutrašnjosti dimnjaka se provodi pomoću za tu svrhu namjenjenih uređaja i kamera.-Neispravan i porozan dimnjak predstavlja vrlo veliku opasnost za korisnike.-Produkti*

*izgaranja koji kroz porozan dimnjak ulaze u prostorije mogu biti toksični i smrtonosni. - Najčešće opasnost prijeti od ugljičnog monoksida (CO).*

*- U slučaju da je prilikom kontrole dimnjaka uočeno njegovo oštećenje (puknuće, poroznost ili sl.) potrebno je pismenim putem upozoriti vlasnika odnosno korisnika da navedeni nedostatak ukloni u najkraćem roku ,a prema zakonu od zaštite od požara i Gradske Odluke o dimnjačarskim poslovima u rok izvršenja za otklanjanje navedenih nedostataka ne može biti duži od dva mjeseca (60 dana.)*

*- Preventivni postupci – spriječite širenje požara dimnjaka na okolini prostora:*

- u blizini ložišta ne držite zapaljive materijale*
- vratašca za čišćenje dimnjaka uvjek moraju biti dostupna*
- vratašca moraju biti ispravna*

**Ukoliko dimnjačar prilikom kontrole ustanovi da je dimnjak zasmoljen obavezan je upozoriti korisnika ili vlasnika da se obavi strojno čišćenje dimnjaka, te izdati nalaz-potvrdu o ne ispravnosti i obavezno upozori nadležna tjela :**

**1. MUP - Inspektorat zaštite od požara,**

**2. Građevinsku inspekciiju,**

**3. Komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove**

**4.-JVP**

*Pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojem je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka , te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.*

*Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima.*

*- Redovni ili izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije sezone loženja i svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru, te se izdaje nalaz-potvrda o ispravnosti dimovodnog kanala .*

*- Nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima.*

**Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonu od zaštite i požara i pozitivnim propisima.**

*- -Pod pregledom priključaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojem je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom)*

*- Pod pregledom,kontrolom ili čišćenjem ložišta podrazumijeva se obavezno otvaranje ložišta (KOTLA-PEĆI), u kojem je uključeno utvrđivanje stanja ložišta veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava ložišta, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.*

*- Pod pregledom se podrazumijeva sigurnost ložišnog uređaja, te utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima i propisno priključen.*

*- Izvanredni pregled ložišta i dimnjaka provodi se prije svake promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva ložišta i dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.*

-Da bi se utvrdilo da li je ložište ispravno spojeno mora se izvršiti kontrola cijele vertikale dimnjačarskom kamerom, te prekontrolirati sva spojena ložišta na toj vertikali

-Kontrola se vrši prema Gradskoj odluci o dimnjačarskoj službi u dalnjem tekstu samo Odluka.

**(1) Ovlašteni područni dimnjačar ima sljedeće zadaće:**

1. izvođenje radova propisanih Pravilnikom te redoviti nadzor rada njegovih pomoćnika i naučnika;
2. Redoviti i izvanredni pregledi, provjera svih dimovodnih uređaja, ložišta, spojnih elemenata i ventilacijskih uređaja ili sličnih uređaja u pogledu njihove požarne sigurnosti i funkcionalnosti u kojima je dužan radove izvoditi u skladu s Pravilnikom, ili drugim važećim pravilnicima.
3. Ovlašteni područni dimnjačar će bez odlaganja pisanim putem (nalaz-potvrda o ispravnosti) obavijestiti o nedostacima zatečenim na dimovodnim uređajima, ložištima, spojnim elementima i ventilacijskim uređajima ili sličnim uređajima  
- vlasniku ili korisniku objektaupravitelju, a u slučaju da se radi o stanu u vlasništvu, zajednici vlasnika stanova, nadležnim tijelima i distributeru plina ukoliko je dimovodno-ložišni sustav na plin ili bez obzira na vrstu goriva,(a korisnici dimovodnih ložišta i dimnjaka koriste na vlastitu odgovornost )
4. provjera i vještačenje dimnjaka, ložišta, spojnih elemenata i ventilacijskih uređaja ili sličnih uređaja u pogledu njihove požarne sigurnosti (članak 1. st. 2.) u drugim slučajevima koji nisu navedeni pod brojem 2.;
5. savjetovanje u pitanjima tehnologije loženja;
6. obavljanje preventivne zaštite od požara ili smanjenu onečišćenja zraka sudjelovanje u istoj prema pravilnicima na području Republike Hrvatske;
7. pomaganje u suzbijanju požara dimnjaka na zahtjev nadležnog tijela u njegovu području;
8. podupiranje zadaća civilne zaštite ako se iste tiču preventivne zaštite od požara i zaštite od zagađenja zraka.
9. izdavanje nalaza o čišćenju i ispravnosti dimovodnih kanala i postrojenja za loženje(bез обзира на врсту горива) Zakonom o zaštiti od požara RH (n.n. br. 92/10 Članak 38) propisano je da je korisnik ili vlasnik dimovodnih kanala i postrojenja za loženje dužan držati ih u ispravnom stanju moraju posjedovati dokumentaciju o ispravnosti u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara, te uporabnoj ispravnosti i tehničkom prijmu grube gradnje i završnom tehničkom prijmu sukladno Tehničkom propisu za dimnjake u građevinama i normi HRN EN 15287-1 anex "O" i HRN EN 15287-2 anex "N" definiranih obrascem DSN-1 temeljem kojeg se dimovodni objekt upisuje u evidenciju dimovodnih uređaja i obrascem DSN-2 temeljem kojeg se ložište upisuje u evidenciju ložišnih uređaja.
10. Kontrola i provjera dimovodnih uređaja, ložišta, spojnih elemenata ili sličnih uređaja u skladu s propisima s područja zaštite okoliša;
11. nadzor ložišnih uređaja u pogledu zahtjeva koji se postavljaju pred tehničke uređaje odnosno naprave za grijanje ili ventilaciju i kondicioniranje zraka ili uređaja koji služe opskrbni tehnološkom vodom u sklopu pregleda ložišta i dimovodnih uređaja; kontrola ispravnosti priključka na dimnjak, tzv. vizualna kontrola priključka i kontrola spojne dimovodne cijevi (odnosno kanala);
12. kontrola odvoda ili povrata dimnih plinova senzorom (RESS. TESTO. WOHLER...) u kombinaciji s kontrolom priključne cijevi i otvora na dimnjaku iz točke 1;

*kontrola djelotvornosti odvođenja produkata sagorijevanja koja uz prethodne dvije obuhvaća i kontrolu sagorijevanja, uzgona i drugi parametara ( a uz primjenu odgovarajućih aparata i instrumenata), provodi se prema Pravilniku*

*1.1. Kontrola ložišta sa otvorenom komorom izgaranja i ispravnosti priključka obavlja se prema propisanim rokovima . Bez obzira koliko se puta kontrola obavlja ,jednom godišnje se priključna cijev mora skinuti i počistiti, kao i priključni otvor (zidni ogrljak);*

*1.2. Dimovodni kanal ispod priključnog otvora mora biti prohodan sve do sabirača čade , a ako dimovodni kanal završava ispod priključka i nema sabirača čade ili je začepljen mora se pisati obavijest radi opasnosti začepljenja priključka i trovanja korisnika.*

*1.3. Ako dimovodni kanal završava u etaži priključenog ložišta i ima vratašca (sabirač čade), isti treba kontrolirati i počistiti , a najmanje jednom godišnje kod plinskih ložišta .*

*1.4. Kontrola prohodnosti dimovodnog kanala obavlja se:*

*ogledalom ako je moguće (vertikalnost bez skošenja dimovodnog kanala, uređaja), ili potpalom kojom se obvezno kontrolira uz prohodnost i uzgon radi utvrđivanja odvođenja dimne mase i upotrebom dimnjačarskog alata*

*Pri kontroli prohodnosti kontrolira se i presjek dimovodnog kanala, kao i opće stanje dimnjaka i njegove izvedbe. Stanje vrha dimnjaka treba također jednom godišnje kontrolirati, a posebno ako se dimnjak ne čisti s vrha već iz tavana.*

*U slučaju dvojbe obvezno se u dimnjak uvodi dimnjačarska četka na žičanoj osovini tzv. štoser koja treba dužinom sezati do vrha. Ako to nije moguće ili je dužina žice premala mora se od vrha spuštati kugla sa četkom na užetu. Ukoliko uže sa kuglom ne dolazi do vratašca sabirača čade , utvrđuje se dubina do začepljenja zbog utvrđivanja njegova položaja radi sanacije te se piše nalaz-potvrda o ispravnosti i obavijestiti o istom.*

*1.5. Ukoliko je prethodno rečeno u točci 1.1. do 1.4. već obavljeno (istom prilikom ili u ranijoj kontroli te godine), pristupa se kontroli povrata dimnih plinova iz ložišta u pogonskim uvjetima tj. u radu. Kontrola se obavlja postavljanjem pločice senzora iznad ( i oko ) osigurača strujanja na ložištu.*

*1.6. Kontrola djelotvornosti odvođenja produkata sagorijevanja i drugih sastojnica provodi se prema tehnologiji struke.*

1.7. Zapisnik ili izvješće koju ovlašteni područni dimnjačar izdaje o kontroli ili čišćenju dimnjaka i ložišta služi kao dokaz da je obavljena redovna dimnjačarska usluga, ali nije dokaz da je dimvodni objekat i ložište u ispravnom stanju, te se ne može predočiti nadležnim tjerima kao dokaz o ispravnosti dimvodnih objekata i ložišta, te je potrebno od ovlaštenog područnog dimnjačara zatražiti potvrdu stručni dimnjačarski nalaz DSN 1 i DSN 2 o ispravnosti dimnjaka i ložišta.

Dimnjačarsko izvješće ne može se koristiti kao dokaz inspekcijskom nadzoru da je dimnjak ili ložište u ispravnom stanju kao ni u druge svrhe promjena ložišta, priključenje plinskog trošila i drugo.

1.8. Budući da su nedostaci prouzročili / mogu prouzročiti povrat dimnih plinova sa teškim posljedicama po zdravlje i živote ljudi i njihovu imovinu potrebno ih je ukloniti u roku od : 60 dana HITNO!!

Temeljem Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova dužni smo i obavezni o eventualnom uklanjanju nedostatka u ostavljenom roku izvijestiti nadležne službe :

Svi vlasnici odnosno korisnici dimnjaka koji ne zadovoljavaju gore navedene vrijednosti prilikom kontrole ili ne ispravnosti dimnjaka ili ložišta moraju pristupiti sanaciji dimnjaka.

*Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja na Skupštini UKDGZ –a*

*Zagreb, studeni 2010.god.*

*Upravni odbor UKDGZ –a*

**UKDGZ**



Grad Zagreb **UDRUGA KONCESIONARA DIMNJAČARA  
GRADA ZAGREBA**



*presjednik udruge :  
gos.Dario Jureković*